

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.AЖ03.B.00145/21



ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество «ТРАНСВОК», зарегистрировано 18.12.1996. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 249028, Россия, Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица Молодежная, 1. ОГРН: 1024000539199, ИНН: 7709210875. Телефон: +74843868519, адрес электронной почты: info@transvoc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «ТРАНСВОК» ОГРН: 1024000539199, ИНН: 7709210875. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 249028, Россия, Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица Молодежная, 1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AЖ03.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели связи оптические, с наружной оболочкой из полимерного материала, не содержащего галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с числом оптических волокон от 1 до 48 в буферном покрытии, марок: ВС-нг(А)-HF, ВД-нг(А)-HF, ВР-нг(А)-HF. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1. Продукция изготовлена по ТУ 3587-002-45869304-08 «Кабели связи оптические внутриобъектовые. Технические условия».

Серийный выпуск

код ОКПД 2 27.31.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 360С-2021 от 09.09.2021 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Регистрационный № RA.RU.13ФК94.0045 от 25.07.2021 до 25.07.2024 выдан ОС систем менеджмента «АКАДЕМИЯ-СЕРТ». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13ФК94
Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7. Минимальный срок службы кабелей должен быть не менее 25 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2021 по 14.09.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)